



## ISTITUTO COMPRESIVO "F. DE SANCTIS"

Via Perraine 82010 Moiano BN ☎ Segreteria 0823711653 - ☎ fax 0823711653 - Dirigenza 0823712998  
e-mail: [bnic83800c@istruzione.it](mailto:bnic83800c@istruzione.it) PEC: [bnic83800c@pec.istruzione.it](mailto:bnic83800c@pec.istruzione.it) sito web: [www.icmoiano.gov.it](http://www.icmoiano.gov.it)  
Codice Fiscale: 92029230627 – Codice Univoco dell'ufficio: UF90A9



**Al personale dell'Istituto**

**AI DSGA**

### **OGGETTO : Monitoraggio del tasso di saturazione da anidride carbonica**

Il personale in servizio è tenuto ad effettuare giornalmente il monitoraggio del tasso di saturazione da anidride carbonica negli ambienti ( aule/uffici), utilizzando la scheda di registrazione allegata a seguito della misurazione attraverso i dispositivi di cui sarà provvista ogni classe/ufficio (misuratore digitale di CO<sub>2</sub>).

Come è noto, l'anidride carbonica costituisce il prodotto di scarto della respirazione e si accumula negli ambienti. Il suo monitoraggio costituisce, in caso di saturazione indicata dal misuratore predisposto, indice della necessità di areare i locali.

Nelle aule il controllo va effettuato costantemente dai docenti in servizio che provvederanno ad arieggiare i locali qualora sia registrata una situazione prossima alla saturazione

**F.to Il Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Rosaria Perrotta**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 c.2 D.lgs.39/93